

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GN.II.7444/988/2010

OPINIA NR 988/2010

Uzgodnienie projektu : sieć kanalizacji deszczowej w projekcie przebudowy nawierzchni drogi w ciągu ulicy Świerczewskiego

Lokalizacja obiektu : m. Biskupiec, obręb 3 dz. 507, 518, 538, 550, 560

Zleceniodawca : BIURO INWESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Wincenty Kulbacki
82-300 ELBLĄG
Jana III Sobieskiego 25

Zlecenie z dnia: 2010-06-09

Projektant : inż. Wincenty Kulbacki

Inwestor : Urząd Miejski w Biskupcu
11-300 BISKUPIEC
Niepodległości 2

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: **2010-06-15**

- ~~1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag *~~
~~2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr1~~
~~3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *~~
* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe

I.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

- 1.Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn.zm.
- 2.Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43./
- 3.Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.I Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych
 - Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich
- 4.Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzą w skład sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
- 2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA

Przewodniczący zespołu

z up. STAROSTY
Miroslaw Potrapeluk
Geodeta Powiatowy

Skład osobowy i uwagi zespołu uzgadniającego do opinii nr 988/2010

z dnia 15.06.2010

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis
1	Telekomunikacja Polska SA Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północy w Olsztynie	uwagi - załącznik 4	Jacek Zieliński
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie		Maciej Jankowski
3	Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	uwaga pkt. 1	Elżbieta Chrostek
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu	b/c	Maciej Jankowski
5	Urząd Miejski w Biskupcu	bez uwag	Maciej Jankowski
6	Wydział Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	b/c	Maciej Jankowski
7	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie		Maciej Jankowski
8	Powiatowa Służba Drogową w Olsztynie	bez uwag	Maciej Jankowski

Zalecenia członków zespołu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarządcy dróg / :

1. Projekt przebudowy drogi uzgodnić w PSG Sp z o.o. w Lubelsku 42.2.1. Olsztyn

W obszarze opiniowanego opracowania dokonano wcześniejszych uzgodnień.

Opinia nr 364/09

dotycząca działki(ek) nr 507, 636

Projektant/Inwestor zapoznał się z w/w uzgodnieniem.

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 0 89 525 63 10
fax: 0 89 525 21 15
www.tp.pl

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dn. *15.06.2010*.....

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie, Wydział Ewidencji i Gospodarki Zasobami ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. *Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika TP.*



J. Zieliński