

Szczytno , dn. 27-07-2009 r.
BOK Szczytno
B6/MR/ 3984 /wp/04089/09

Urząd Gminy Biskupiec
ul. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

Dotyczy: przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – obiekt przyłączany sala gimnastyczna,
Czerwonka gm. Biskupiec , działka numer 7-261/1,260/1.


Odpowiadając na wniosek przesyłamy w załączeniu warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o przyłączenie (podstawa prawna rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przyłączenie będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją warunków przyłączenia.


Załączony projekt umowy zachowuje ważność w okresie 3 miesięcy od daty wysłania. W przypadku akceptacji jego treści prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków umowy. Na drukach prosimy nie wpisywać daty, która zostanie uzupełniona w momencie rejestracji umowy.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.

Sprawę prowadzi:
Marek Rangosz
tel. 089 624 22 67 wew. 6359
e-mail: marek.rangosz@olsztyn.energa.pl

Załączniki:

- 
1. Warunki przyłączenia 09/R6/04089
 2. Propozycja umowy o przyłączenie nr 09/R6/R/04089
 3. Załącznik nr 2



PEŁNOMOCNIK
Regina Kozłowska

Numer 09/R6/04089	Miejscowość Szczytno	Data 27-07-2009
-------------------	----------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: sala gimnastyczna
Lokalizacja: Czerwotka gm. Biskupiec
działka numer 7-261/1,260/1
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 12,5 kW
4. Miejsce przyłączenia: Stacja transformatorowa CZERWONKA WIEŚ [S-1197],
Obwód SZKOŁA [1197-03].
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Z istniejącego słupa linii napowietrznej nN wybudować przyłącze kablowe ze złączem kablowo-pomiarowym.
 - 7.2. W celu zasilenia placu budowy należy wystąpić z odrębnym wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe (1-licznikowe) posadowione przy linii rozgraniczającej działki nr 261/1 i 262/2 od drogi dojazdowej (działka nr 260/1) po stronie drogi
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: trójbiegunowy wyłącznik instalacyjny o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego .
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
 - 10.1. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 10.1.1. Układ sieci TN-C.
 - 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 10.1.3. Prąd zwarciový w sieci w miejscu przyłączenia: 0.373 kA (rzeczywistą wartość prądu zwarciový obliczy projektant).
 - 10.1.4. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:
 - 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji CZERWONKA WIEŚ 100 kVA,
 - 10.1.5.2. Parametry obwodu 1197-03 do miejsca przyłączenia: 4 X 50mm² AsXSn dł. około 350m.

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Szczytno.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Żurow Krzysztof

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Energetyczny Szczytno
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno.

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych
Krzysztof Wódkiewicz

Technik
ds. Przyłączeń Odbiorców

Robert Nowicki

**Energa**

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Energetyczny Szczytno
ul. Polna 28
12-100 Szczytno
NIP 583-000-11-20

(1)

Numer 09/R6/04089 - zmiana	Miejscowość Szczytno	Data 15-09-2009
----------------------------	----------------------	-----------------

ZMIANA DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Przyłączany obiekt: sala gimnastyczna
Lokalizacja: Czerwonka gm. Biskupiec
działka numer 7-261/1,260/1

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w warunkach przyłączenia nr 09/R6/04089 z dnia 27-07-2009:

1. Przyłączany obiekt: sala gimnastyczna
Lokalizacja: Czerwonka gm. Biskupiec
działki numer 7- 261/1 ; 260/1 ; 267 ; 269

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr 09/R6/04089 z dnia 27-07-2009 pozostają bez zmian .

OPRACOWAŁ:
Żurow Krzysztof

Kierownik Działu
Przyłączania Odbiorców

Otrzymują:

Zdzisław Adamczewski

1. P.P.U. „IWESTPROJ” – Katarzyna Durzyńska
ul. Łęczycka 53 85-737 Bydgoszcz
2. a/a.

ZATWIERDZIŁ

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych
Krzysztof Wódkiewicz