

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GN.II.7444/1265/2010

OPINIA NR 1265/2010

Uzgodnienie projektu : sieć elektroenergetyczna-oświetlenie; sieć elektroenergetyczna (przebudowa); sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w projekcie przebudowy układu komunikacyjnego

Lokalizacja obiektu : m. BISKUPIEC obręb 4 dz.: 154/2, 155, 156, 167, 168/5, 168/6, 170, 232/1, 232/2, 233/3, 233/13, 233/14, 233/27, 233/33, 233/34, 233/35, 233/37, 233/38, 247, 248

Zleceniodawca : BIURO INWESTYCYJNE PROJEKTOWANIE I NADZORY
inż. Wincenty Kulbacki
82-300 ELBLĄG
Jana III Sobieskiego 25

Zlecenie z dnia: 2010-07-16

Projektant : inż. Wincenty Kulbacki

Inwestor : Urząd Miejski w Biskupcu
11-300 BISKUPIEC
Niepodległości 2

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: 2010-09-07

- ~~1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag *~~
~~2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr1~~
~~3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *~~
* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe

I.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

- 1.Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn.zm.
- 2.Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43./
- 3.Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych
 - Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich
- 4.Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzą w skład sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

- 1.Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
- 2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA

Przewodniczący zespołu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

W obszarze opiniowanego opracowania dokonano wcześniejszych uzgodnień.
Opinia nr 761/2007, 567/2009, 1120/2009, 1650/2009, 1779/2009
dotycząca działki(ek) nr 65/26, 233/36, 233/14, 233/37, 233/35.
Projektant (inwestor) zapoznał się z w/w uzgodnieniem.

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk
tel.: (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22
www.tp.pl

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej


z dn. 10.08.2010

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Północ, Wydział Ewidencji i Gospodarki Zasobami ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63A).

4. Prace prowadzić pod nadzorem przewoźnika TP S.A

M. Giermielowski

J. Zieliński



B-c 02 KWI. 2010

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

proj. przepusty
proj. latarnie
proj. mufy kablowe
proj. sieć kanalizacji san.
proj. sieć kanalizacji deszcz.
proj. krata odwadniająca
proj. studnia deszczowa

	
Nazwa obiektu	
Adres obiektu	Powiat: ob
Investor	Gmina B
Tytuł opracowania	ZAG Projekt prze
Zespół projektowy	imię i
Opracował	inż. Grzegorz
Projektował	inż. , Katarzyn
Sprawdził	inż. , Wincen