



Energa
operator

T 089 624 22 68 F 089 624 31 04 www.energa-operator.pl



Energa
operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Polna 28
12-100 Szczycino
NIP 583-000-11-90

(1)

Katarzyna Swisłocka
ul. Rechniewskiego 33/7
82-300 Elbląg

Szczytno, 28.06.2010 r

Znak RTE/3848/2010

Dot. Projektu budowlanego na przebudowę układu komunikacyjnego-zaplecze 1-go Maja w Biskupcu.

W załączeniu przesyłamy uzgodniony z uwagami projekt przebudowy układu komunikacyjnego z przebudową oświetlenia drogowego-zaplecze ulic: 1-go Maja i Krasińskiego w Biskupcu.

Sprawę prowadzi:
Waldemar Matysiak
Tel.(089) 6242268 w.6120

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. technicznych

Krzysztof Wódkiewicz

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon w Szczycinie
ul. Polna 28
12-100 Szczycino

oddzial@olszyn.energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 190275904

Zarząd:

Leszek Nowak – Prezes Zarządu, Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu, Artur Resmer – Wiceprezes Zarządu, Rafał Czyżewski – Wiceprezes Zarządu, Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu, Ryszard Hanc – Członek Zarządu

Bank Pekso S.A. o/Olsztyn, nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł

Numer 10/P66/05303

Miejscowość Olsztyn

Data 26-08-2010

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie


1. OBIEKT KOLIDUJĄCY Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ:
Przebudowa dróg w ciągu ulicy 1 Maja i Krasińskiego
Biskupiec gm. Biskupiec
działki numer 4-145/2, 4-155, 4-156, 4-167, 4-168/5, 4-168/6, 4-170, 4-232/1, 4-232/2, 4-233/3, 4-233/13,
4-233/14, 4-233/33, 4-233/27, 4-233/34, 4-233/35, 4-23337, 4-233/38, 4-247, 4-248
2. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJĘTE PRZEBUDOWĄ:
 - 2.1. Linia kablowa 15kV BISKUPIEC BANK [621901], odcinek 3xXUHAXXS 70mm² relacji stacja transformatorowa 15/0,4kV BISKUPIEC SZPITALNA [S-1160] - stacja BISKUPIEC ZOZ [S-1444].
 - 2.2. Linia kablowa 0,4kV, obwód 1452-08, odcinek YAKY 4x120mm² oraz YAKY 4x50mm².
3. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECI:
 - 3.1. Przebudowa/dostosowanie linii elektroenergetycznych, określonych w p. 2. do nowego zagospodarowania terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci.
4. DANE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:
 - 4.1. Sieć o napięciu powyżej 1 kV:
 - 4.1.1. Sposób pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
 - 4.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 15 kV,
 - 4.1.3. System ochrony od porażeń: uziemienie ochronne.
 - 4.1.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 15 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
 - 4.1.5. Parametry zwarciovowe sieci należy uzyskać na etapie projektowania.
 - 4.2. Sieć o napięciu do 1 kV:
 - 4.2.1. Układ sieci TN-C.
 - 4.2.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
 - 4.2.3. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
 - 4.2.4. Parametry przebudowywanych urządzeń 0,4 kV – zgodnie z opisem w p. 2.
5. INNE USTALENIA:
 - 5.1. Projekt budowlany:
 - 5.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
 - 5.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Szczupno.
 - 5.1.3. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 5.2. Inne wymagania:
 - 5.2.1. W przypadku braku uzgodnień z właścicielami terenu, zaproponować alternatywne rozwiązanie techniczno-prawne, umożliwiające usunięcie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu, z zachowaniem istniejącego układu sieci i uzyskać pozytywną opinię Rejonu Dystrybucji Szczupno.
 - 5.2.2. W przypadku wystąpienia kolizji urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy ich przebudowę uzgodnić z właścicielem.
 - 5.2.3. W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Turzma 6
10-250 OlsztynSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS0000033455oddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.plNIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00068Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/właścicieli 603 301 400 zł.**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

k. m. m.

- 5.2.4. W miejscach ewentualnych skrzyżowań z innymi urządzeniami sieciowymi lub drogami, projektowane linie kablowe należy zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych.
- 5.2.5. Materiały uzyskane z demontażu i niewykorzystane przy przebudowie należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Szczytno.
- 5.2.6. Przebudowę urządzeń należy wykonać bez ich wyłączenia z użytkowania w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączenie i codzienne załączania urządzeń do pracy.
- 5.2.7. Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
6. Kopię niniejszych warunków przebudowy sieci należy załączyć do dokumentacji budowlanej przebudowy.
7. Zasady realizacji i finansowania przebudowy zostaną określone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.
8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi załącznik do niniejszych warunków.
9. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW: 26-08-2012 r.

OPRACOWAŁ:
Pankiewicz Tomasz



ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent

Zbigniew Szprengiel

Otrzymują:

1. Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA - Operator SA Oddział w Olsztynie
Tuwima 6 10-950 Olsztyn

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

W. Mini

Uzgodnienie nr 361/E/RE/2010
z dnia 01.09.2010 r.
Obiekt Przebudowa kolizji urządzeń
ENERGA-OPERATOR SA z przebudową
linii cięgi ulicy 1-go Maja w Szczycie
miejscowość BISKUPICE gm. -
Uzgodniono z uwagami podanymi niżej - bez uwag.
~~Dodatkowo uzgodnić w KE ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie~~
Dokumentacja podlega sprawdzeniu w KE ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie
w RE Szczycie

Uwagi:

Kierownik Działu Eksploatacji


Waldemar Matysiak

ZASTRZEZENIA:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Energetyczny
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami Elektroenergetyki zgłaszać do Rejonu Energetycznego.
3. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości.
4. Przed rozpoczęciem budowy urządzeń podziemnych inwestor zobowiązany jest zlecić właściwej jednostce wykonawstwa geodezyjną inwentaryzację powykonawczą urządzeń podziemnych, którą należy wykonać po ich wybudowaniu przed zasypaniem.
5. Dołączyć uwierzytelnioną zgodę właścicieli gruntów przez które przebiega linia przyłącze energetyczne



NIP 583-000-11-90
