

Numer 10/R66/02509 - zmiana	Miejscowość Szczytno	Data 10-09-2010
-----------------------------	----------------------	-----------------

ZMIANA DO WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Przyłączany obiekt: Zespół parkingowy dla samochodów osobowych

Lokalizacja: Biskupiec, ul. Warmińska
gm. Biskupiec

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w warunkach przyłączenia nr 10/R66/02509 z dnia 24-05-2010:

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Z zacisków przyściowych kabla zasilającego istniejące złącze kablowe nN zlokalizowane na budynku nr 8 przy ul. Warszawskiej, wybudować przyłącze kablowe ze złączem kablowo-pomiarowym.
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Złącze kablowo-pomiarowe posadowione w pasie zieleni na terenie parkingu obok istniejącego złącza kablowego na budynku nr 8 przy ul. Warszawskiej.
11. Inne ustalenia:
 - 11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie.

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr 10/R66/02509 z dnia 24-05-2010 pozostają bez zmian.

OPRACOWAŁ: Kierownik Działu
Żurow Krzysztof Przyłączania Odbiorców

ZATWIERDZIŁ

Żdzisław Adamczewski

Otrzymują:

1. Urząd miasta i Gminy Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 BISKUPIEC
2. Biuro Projektów „BPBW” Sp. z o. o.
ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn.
3. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych

Krzysztof Wódkiewicz