

TG

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26
Tel./fax 089 715 30 10
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000 195950
NIP 739-010-23-37
Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

Biskupiec, dnia 15.05.2010 r.

BIURO PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o.o. w Olsztynie	
SEKRETARIAT	
Otrzymano.	2010-05-20 198
Znak.	

Nasz znak :
859...../2010

Biuro Projektów ” BPBW”
Sp. z o.o. 10- 448 Olsztyn
ul. Głowackiego 28

Dotyczy: wydanie warunków technicznych projektowanych ciągów jezdni i miejsc parkingowych ulicy Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny w Biskupcu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu podaje treść warunków technicznych:

1. Projektowana rzędna miejsc parkingowych oraz ciągów jezdnych powinna zabezpieczyć minimalne przykrycie gruntem ciepłociągu tj. 0,7 m.
2. Na istniejącym ciepłociągu zaprojektować rury osłonowe stalowe dzielone lub płyty odciążające, w miejscach parkingowych i jezdnych.
3. Istniejące studnie odpowietrzające ciepłociąg wyposażać w pierścienie odciążające, włączyć wyprowadzić do projektowanego poziomu jezdni lub parkingu.
4. Roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością na odcinku istniejącego ciepłociągu.
5. Gotowy projekt przedłożyć do pisemnego uzgodnienia w biurze naszej Spółki, jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie.
6. Całość prac zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
7. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową miejsc parkingowych i jezdnych należy powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót.

DYREKTOR
PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu
mgr inż. Marek Świątek