

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

BIURO PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o.o.	
w Olsztynie	
SEKRETARIAT	
Otrzymano:	2013-09-20
Znak:	233

Zakład w Olsztynie

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 86, faks 89 538 31 31
agnieszka.dobrowolska@psgaz.pl

Biuro Projektów "BPBW" Sp. z o.o.

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn

Wasz znak: P/3810/S
Nasz znak: TOT-ZA/917/2013

Olsztyn, 18.09.2013r.

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy ulic: Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny w Biskupcu,
dz. nr 87/7, 87/8, 87/9, 102, 110, 111, 112, 113/10, 113/11, 250/2, 256/4, obr. 4.

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie,
stosownie do pisma z dnia 09.09.2013 r. przesyła w załączeniu, uzgodnienie w/w projektu
zagospodarowania terenu.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
Roman Czech

Załączniki:

- plan zagospodarowania terenu, 1:500
- załącznik – uwagi do uzgodnienia znak TOT-ZA/917/2013 z dnia 18.09.2013 r.
- faktura VAT

Uwagi do uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla projektu przebudowy ulic:
Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny w Biskupcu,
dz. nr 87/7, 87/8, 87/9, 102, 110, 111, 112, 113/10, 113/11, 250/2, 256/4, obr. 4 –
znak TOT-ZA/917/2013 z dnia 18.09.2013 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, stosownie do pisma z dnia 09.09.2013 r. informuje, że w zakresie planowanej inwestycji przebudowy dróg w ciągu ulic Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny w Biskupcu przebiega **sieć gazowa średniego ciśnienia**. W związku z powyższym uzgadnia się przedmiotowy projekt drogowy z następującymi zastrzeżeniami:

1. Traci ważność uzgodnienie znak EOT-ZA/719/2010 z dnia 17.09.2010 r. wydane przez Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.
2. Zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dz.U.Nr 97 poz.1055) oraz Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.U.Nr 139 poz. 686) - dotyczy gazociągów, dla których pozwolenie na budowę wydano przed dniem 12.12.2001 r.
3. Projektowany kabel niskiego napięcia należy lokalizować w odległości min. 0,5m od powierzchni zewnętrznej istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn110mm. Na odcinku A-B projektowanego kabla niskiego napięcia należy zmienić trasę w sposób umożliwiający zachowanie przedmiotowej odległości.
4. Projektowany kabel oświetlenia ulicznego należy lokalizować w odległości min. 0,5m od powierzchni zewnętrznej istniejącego gazociągu średniego ciśnienia PE dn110mm. Na odcinku C-D projektowanego kabla oświetlenia ulicznego należy zmienić trasę w sposób umożliwiający zachowanie przedmiotowej odległości.
5. Nie zezwala się na obniżanie terenu nad istniejącą siecią gazową prowadzącą do jej wypłylenia. W przypadku ewentualnego wypłylenia sieci gazowej w zakresie przedmiotowego projektu Inwestor w/w inwestycji dokona obniżenia lub przebudowy istniejącej sieci gazowej kosztem i staraniem własnym. Przedmiotowe prace wymagają współpracy z Punktem Dystrybucji Gazu w Mrągowie.
6. Należy zachować przykrycie istniejącej sieci gazowej min. 0,8m.
7. Projektowane krawężniki biegnące wzdłuż istniejących gazociągów należy lokalizować w odległości min.0,5 m od powierzchni zewnętrznej gazociągów. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu – krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej.

8. Nie wolno podejmować żadnych działalności mogących zagrozić trwałości sieci gazowej podczas jej eksploatacji.
9. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością wyłącznie pod nadzorem pracownika Punktu Dystrybucji Gazu w Mrągowie.
10. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstałych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor – **Gmina Biskupiec**.
11. O rozpoczęciu budowy powiadomić w formie pisemnej Punkt Dystrybucji Gazu w Mrągowie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu określić termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.

Specjalista
ds. Technicznych Rejonu


Dobrowolska