



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26

Tel./fax 089 715 30 10

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000195950

NIP 739-010-23-37

Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

Biskupiec 2013-07-03

Urząd Miejski
ul. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

W związku z planowanym remontem nawierzchni drogi w ciągu ulic: Warmińskiej, Szpitalnej, Syreny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o w Biskupcu informuje, że w ramach dokumentacji projektowej w/w ulic należy przewidzieć:

1. Informujemy, że ulica Szpitalna i Syreny posiada sieć kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym projektowane wpusty uliczne można włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej położonej w tych ulicach.
2. Dla ulicy Warmińskiej zaprojektować wpusty uliczne, które można włączyć do kanalizacji deszczowej w ulicy Syreny lub Szpitalnej.
3. Nasze przedsiębiorstwo nie wyraża zgody na odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej.
4. Zaprojektować wymianę starych przyłączy wodociągowych zasilających istniejące budynki mieszkalne zlokalizowane na w/w ulicach. Wymiana przyłącza wodociągowego powinna być w miejscu starego przyłącza wodociągowego.
5. Przyłącze wodociągowe należy wymienić do budynku mieszkalnego lub wyprowadzić poza teren działki ulicy-chodnika, na włączeniu do sieci zaprojektować nawiertki typ NWZ lub zasuwy odcinające o średnicy minimalnej 32-40mm. Średnica projektowanego przyłącza wodociągowego powinna wynosić 40mm
6. Przyłącza wodociągowe pod ulicą montować w rurze osłonowej.
7. Gotowy projekt sieci-przyłącza należy uzgodnić pisemnie w biurze naszej spółki. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie
8. Całość prac wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

DYREKTOR
PWIK Sp. z o.o. w Biskupcu
mgr inż. Marek Świątek