

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
pl. Bema 5 10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GGN-ZUD.6630.1154.2013

OPINIA NR 1154/2013

Uzgodnienie projektu: sieci: elektroenergetyczna-oświetlenie, elektroenergetyczna,
telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej; przyłącza wodociągowe
- w projekcie przebudowy ulic: Warmińskiej, Szpitalnej i Syreny

Lokalizacja obiektu: m. Biskupiec, obręb 4 dz. 87/7, 87/8, 87/9, 102, 107,
110, 111, 112, 113/9, 113/10, 113/11, 250/2, 256/4,
256/21

Zleceniodawca: Biuro Projektów "BPBW" Sp.z o.o.
Głowackiego 28
10-448 OLSZTYN

Zlecenie z dnia: 2013-09-09

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Śladowski

Inwestor: Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 BISKUPIEC

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: **2013-09-10**

- ~~1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag *~~
- 2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr 1*
- ~~3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu *~~

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

I. Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

1. Zajęcia pasa drogowego (art.40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz.U.2013.260 t.j)
2. Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi (art.43)
3. Przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2.03.1999 Dz.U.43 poz. 430 z późn. zm.

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Warszawska 89 -odnośnie dróg krajowych
- Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich

4. Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzą w skład sieci uzbrojenia terenu (art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

II. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

1. Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi ORANGE Polska
- ~~4. Uwagi ENERGA-Operator SA Oddział w Olsztynie~~

Przewodniczący zespołu

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Emilia Rogińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	ORANGE Polska Techniczna Obsługa Klienta Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie	usługi - utrzymania	Jacek Zieliński
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie	Przed rozpoczęciem prac wysłać plany z tabelą ulic podłączonych RD Szczegółowo 89.62.4633 -	Flawel J. W. W. W.
3	PGNiG SPV 4 sp. z o. o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie	uwaga pkt. 1, 2, 3	Elżbieta Chrostek ECh
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu	wykonaci zgodnie z zezwoleniem warunkami techn.	Marek S. B. B.
5	Urząd Miejski w Biskupcu	bez uwag	Marek P. W. W.
6	Wydział Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	b/a	Anna P. W. W.
7	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	b/a	Elżbieta W. W. W.
8	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	b/a	Sławomir P. W. W.

Zalecenia członków zespołu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarządcy dróg / :

1. O rozpoczęciu prac ziemnych powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu **OLKRA GOTO**
2. Prace ziemne w obrębie zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
3. Projekt zaprowadzenia terenu upodnieć u Zakładu Gazownictwa w Olsztynie, ul. Lubelska 42A.

W obszarze opiniowanego opracowania dokonano wcześniejszych uzgodnień.
Opinia nr 1781/2009, 607/2009, 1966/2010, 2069/2011, 137/2013, 914/2013,
1089/2013
dotycząca działki(ek) w Biskupcu, obręb 4
Projektant/Inwestor zapoznał się z w/w uzgodnieniem.

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dn. 10.08.2013

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) ORANGE Polska, Techniczna Obsługa Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).
4. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika ORANGE Polska.



J. Zieliński