MAPA SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWA

Skala 1:500

Powstała w wyniku pomiaru i wektoryzacji

(do celów projektowych)

Polskie Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Gdańsku
Zakład w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00 faks 89 538 30 01
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Dotyczy dokumentacji: 429 - Przebudowa sieci wodociągowej i deszczowej oraz budowa sieci elektroenergetycznej ul. Okrężna Biskupiec

Uzgodniono w zakresie kolizji z siecią gazową średniego i niskiego ciśnienia / z zastrzeżeniem podanym poniżej:

Zgodnie z zaleceniem PGT-2A/509/2014 z dnia 20.06.2014

Maciej Koczeń

Szczegół B 1:250

Szczegół A 1:250

Ł1
R=35,0
α=60⁰
Tg=20,20
B=5,41
K=36,65

Ł2
R=50,0
α=50⁰
Tg=23,31
B=5,17
K=43,60

ul.Zielona

ul.bez nazwy

ul.Lazurowa

woj. warmińsko – mazurskie
Powiat – olsztyński
Miasto – Biskupiec
Obręb – 2 m. Biskupiec
Obiekt – działka nr 287 ul. Okrężna
GGN-ZGK.6642.4.54.2014
Ark. – 223.143.2014
223.143.2032
223.143.2034
Układ współrzędnych : płaskich "1965"
wysokościowy "Kronszadt60"

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Wykonał:
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE "GEOMAT"
mgr inż. Jarosław Wernerowicz
11-300 Biskupiec, ul. Bursztynowa 11
NIP 745-144-69-25, Reg. 511034571

Sprawdził:
GEODETA UPRAWNIONY
inż. Kazimierz Kowalewski
upr. G.U.G.i K. 1151/85
tel. 89 715 40 49, 602 591 536

Oznaczenia:

- Zakres aktualizacji map
- Numery i granice działek
- Proj. kanalizacja deszczowa wraz z opisem
- Proj. wpust kanalizacji deszczowej
- Proj. sieć wodociągowa wraz z opisem
- Hp 1-5 HP - Hydrant p-poż
- Proj. kable energetyczne ośw. YAKY 4x25mm² w DVK "AROT" 75 + FeZn 25x4
- E1÷E14 Projektowane słupy oświetleniowe
- G Miejsce wykonania otworu geologicznego
- T^W Włączenie do istn. sieci wodociągowe
- Proj. krawędź chodnika
- Proj. zjazdy

granice działek wniesiono z bazy numerycznej Ewmapy

oznaczenie użytków zgodne z ewidencją gruntów — B

uwaga: służebności gruntowych nie badano

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

zasięg opracowania

elementy projektowane — w-328/09, eO-328/09

Proj.złącze rozdzielcze oświetlenia drogowego

Zasilanie szafki rozdzielczej wykonać przyłączem kabl. YAKY 4x35 mm² w osłonie DVK 75 z istn.napowietrznego oświetlenia drogowego

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA OLSZTYŃSKI
Klasyfikacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: P.2814. KOW. 1966
Data wpisu do operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 02 CZE. 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby wpisującej: Maria Wysocka
Inspektor w Wydziale Geodezji

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:	Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec		
Obiekt:	Przebudowa ulicy Okrężnej w Biskupcu wraz z przebudową infrastruktury		Skala 1:500
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant br.elektr. :	tech. Andrzej Ostropolski upr. nr 12/90/OL tech. Jan Frąckiewicz upr. nr 49/94/OL		25.07.2014
			Nr arch.
As. Projektanta:			03/14
Sprawdzający br. elektr. :	mgr inż. Waldemar Matysiak upr. nr 53/92/OL		
Tytuł rys.	Projekt zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą		Nr rys. 1

STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
GGN-ZUD.6630. ....684.2014
Olsztyn, dnia 10.06.2014

Uwagi:

1. W miejscach projektowanych słupów oświetleniowych (ozn. E1-E14) istniejące kable telekomunikacyjne przed ustawieniem słupów oświetleniowych zabezpieczyć rurami osłonowymi na długości 2,5 m przed i za w/w słupem oświetleniowym.
2. Projektowana sieć energetyczna oświetleniowa prowadzona będzie w rurach osłonowych DVK