

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
„Przebudowa ulicy Lazurkowej i Liszewskiego w Biskupcu wraz z przebudową infrastruktury oraz wykonanie przyłącza wod-kan do działki nr 698 w Biskupcu.”

Pytanie:

W zakresie udzielonych w dniu wczorajszym odpowiedzi proszę o wyjaśnienia do Pytania 3, czy stanowisko oświetleniowe E15 na rys E-1 jest stanowiskiem istniejącym i nie należy brać pod uwagę jego budowy? Czy należy wybudować linię energetyczną od stanowiska E14 do złącza ZR2 poprzez stanowisko E15? Czy ten element jest już wybudowany? Bo zgodnie z rysunkiem E-2 i opisem projektowym te elementy nie są objęte dokumentacją i wykonaniem.

Odpowiedź:

Stanowisko oświetleniowe E-15 jest projektowane. Należy wybudować linię oświetlenia w powiązaniu z ZR2 poprzez E-15 do E-14. Rozbieżność pomiędzy rysunkami E-1 i E-2 nastąpiła po uwzględnieniu sugestii inwestora na etapie projekt budowlany/projekt wykonawczy.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności