

LP	POMIESZCZENIE	ILOŚĆ OPRAW ISTNIEJĄCYCH	MOC POJEDYŃCZEJ OPRAWY ISTNIEJĄCEJ [W]	ŁĄCZNA MOC OPRAW ISTNIEJĄCYCH [W]	ILOŚĆ OPRAW PROJEKTOWANYCH	MODEL OPRAWY	MOC POJEDYŃCZEJ OPRAWY PROJEKTOWANEJ [W]	ŁĄCZNA MOC OPRAW PROJEKTOWANYCH [W]	UWAGI
1	0.01 Warsztat Konserwatora	4	32	128	4	PXF LATTE LED 19W	19	76	
2	0.02 Pom. Gospodarcze	3	32	96	3	PXF MODENA MINI LED 19W	19	57	
3	0.05 Komunikacja	2	60	120	2	PXF MODENA MINI LED 10W	10	20	
4	0.06 Pom. Gospodarcze	4	32	128	4	PXF MODENA MINI LED 19W	19	76	
5	1.01 Wiatrołap	2	40	80	2	PXF LATTE LED 19W	19	38	
6	1.02 Szatnia	9	40	360	9	PXF MODENA MINI LED 19W	19	171	
7	1.03 Pedagog	2	40	80	2	PXF LATTE LED 35W	35	70	
8	1.04 Pom. Gospodarcze	2	60	120	2	PXF MODENA MINI LED 19W	19	38	
9	1.05 WC Pracowników	2	60	120	2	PXF MODENA MINI LED 10W	10	20	
10	1.06 Pom. Socjalne	1	60	60	1	PXF LATTE LED 19W	19	19	
11	1.07 Komunikacja	4	40	160	4	PXF LATTE LED 19W	19	76	
12	1.08 Klatka Schodowa	1	40	40	1	PXF LATTE LED 19W	19	19	
13	1.09 Wydawnia	6	40	240	6	PXF MODENA MINI LED 19W	19	114	
	1.10 Zmywalnia								
	1.11 Stołówka								
14	1.12 Sala Lekcyjna	10	40	400	10	PXF LATTE LED 19W	19	190	
15	1.13 Toalety	6	60	360	6	PXF MODENA MINI LED 10W	10	60	
16	1.14 Wiatrołap	1	40	40	1	PXF LATTE LED 19W	19	19	
17	1.15 Sala lekcyjna	6	40	240	6	PXF LATTE LED 19W	19	114	
18	2.01 Klatka Schodowa	4	40	160	2	PXF LATTE LED 19W	19	38	
					2	PXF MODENA MINI LED 19W	19	38	
19	2.02 Toalety	6	60	360	6	PXF MODENA MINI LED 10W	10	60	
20	2.03 Sala Lekcyjna	12	40	480	12	PXF LATTE LED 19W	19	228	
21	2.04 Sala Lekcyjna	15	40	600	15	PXF LATTE LED 19W	19	285	
22	2.05 Toaleta	6	60	360	6	PXF MODENA MINI LED 10W	10	60	
23	2.06 Pom. Gospodarcze	4	32	128	4	PXF LATTE LED 35W	35	140	
			ŁĄCZNIE [W]	4860				ŁĄCZNIE [W]	2026