

Do PPU-H „PROXIMA”
Ul. Młyńska 3
64-800 CHODZIEŻ

Szczytno, 17.02.2017 r.

Znak EOP-65MMD-000018-2017

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania.

Objekt: Skrzyżowania linii napowietrznych z projektowaną przebudową drogi gminnej w msc. Stryjowo gm.
Biskupiec

Uzgodnienie nr PZP/000002/65/17

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie potwierdza występowanie linii elektroenergetycznych napowietrznych nN 0,4kV, krzyżujących się z projektowaną przebudową drogi gminnej i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

- 1.1 Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Szczytnie
- Dział Eksploatacji –tel. 89 6121641, 89 6121644. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
- 1.2 Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.
- 1.3 Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
- 1.4 Wykonać profile skrzyżowań przewodów linii napowietrznych nN oraz przyłączy napowietrznych w odniesieniu do rzędnych drogi po przebudowie.
- 1.5 Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Szczytnie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
Powyższe zlecić do wykonania upoważnionej jednostce wykonawstwa elektroenergetycznego.
Prace te należy wykonać w uzgodnieniu z Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji w Szczytnie.
Prace te po wykonaniu podlegają odbiorowi przez pracowników Działu Eksploatacji RD w Szczytnie.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

»PROXIMA« Sp. z o.o.

Z poważaniem

Uzgodnienie wykonał:

Waldemar Matysiak

☎ (89) 6121633

E-mail: waldemar.matysiak@energa.pl

64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185
NIP 784-010-42-84

Specjalista
ds. dokumentacji energetycznej

Waldemar Matysiak

Kopię otrzymują:

1. RD Szczytno *godność ksera z oryginału*

PREZES Z KZADU
»PROXIMA« Sp. z o.o.
- stwierdzam -

Chodzież, dnia 06.02.2017 (Zenon Przewoźny)

T +48 89 612 15 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

operator.olsztyn@energa.pl
energa-operator.pl

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

