

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003r.)

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP W DROSZEWIE DZ. NR 373. OBRĘB CZERWONKA GM. BISKUPIEC

Inwestor: Gmina Biskupiec

11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2

Lokalizacja: Droszewo, działka nr 373, obręb Czerwonka, gm. Biskupiec

Opracował:

mgr inż. Andrzej Krajewski
11-300 Biskupiec, Stryjowo 70

1.0 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność robót

Zakresem robót jest rozbudowa budynku remizy O.S.P.

W ramach tego zakresu wykonywane będą roboty:

- ziemne i fundamentowe, murowe, betonowe i dekarско-błacharskie
- roboty sanitarne (wod-kan, c.o.)
- roboty elektryczne

Kolejność wykonania robót :

1. Roboty ziemne i fundamenty
2. Roboty murowe
3. Roboty betonowe
4. Roboty dekarско-błacharskie
5. Roboty wykończeniowe
6. Roboty instalacji sanitarnych (zewnątrzne i wewnętrzne)
7. Roboty instalacji elektrycznych

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren działki z projektowaną lokalizacją rozbudowy budynku jest zabudowany budynkami:

- Remiza OSP

3.0 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie życia i zdrowia człowieka.

Istniejący oraz projektowany stan zagospodarowania działki nie powoduje żadnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń- skala, rodzaj, miejsce i czas ich występowania

- Porażenie prądem elektrycznym w czasie prowadzenia robót ziemnych i zabezpieczania podziemnej linii energetycznej średniego napięcia
- Upadek materiałów budowlanych używanych przy budowie budynku z wysokości max. 8,0m (szczyty, kominy)
- Reakcje alergiczne u robotników wykonujących impregnację elementów drewnianych środkami ochrony.
- Upadek z krawędzi dachu lub z rusztowań w trakcie wykonywania robót tynkarskich, ciesielskich i dekarско-błacharskich.

Zagrożenia powyższe występują przez cały czas trwania robót i eksploatacji rusztowań

5.0 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Do takich robót zaliczane są roboty prowadzone na wysokości powyżej 1m oraz roboty impregnacyjne. Roboty takie mogą wykonywać pracownicy posiadający:

- aktualne świadectwa zdrowia z uwzględnieniem prac na wysokościach
- aktualne okresowe szkolenie BHP
- instruktaż przeprowadzony przez Kierownika Budowy lub Majstra Budowy bezpośrednio na stanowisku pracy w zakresie BHP przed przystąpieniem do tych prac.

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia i w ich sąsiedztwie.

- Plac budowy powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, a w szczególności dzieci,
- wykopy fundamentowe lub liniowe bezwzględnie muszą być zabezpieczone i oznakowane,
- rusztowania budowlane powinny być ustawione i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami, potwierdzone wpisem do dziennika budowy
- osoby wykonujące prace na wysokości (rusztowania, dach) powinny być zabezpieczone pasami bezpieczeństwa z linkami mocowanymi do trwałych elementów budynku,
- osoby wykonujące prace impregnacyjne oraz prace elektronarzędziami powinny posiadać indywidualne środki ochrony osobistej wzroku, słuchu i dróg oddechowych.
- Wszystkie osoby przebywające na placu budowy (pracownicy i nadzór budowlany) powinny posiadać odpowiednie ubranie, gogle i kaski ochronne.