


STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z PE TYPOWA



1. Pokrywa z korkiem izolującym - tworzywo
2. Korpus górny studni z izolacją
3. Korpus dolny studni
4. Konsola wodomierzowa z wodomierzem mieszkaniowym $Q_{\max} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ Ø20 mm
5. Przed i za wodomierzem stosować kurki grzybkowe

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający: Gmina Biskupiec, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec			
Obiekt: Projekt budowy wodociągu dla zabudowy mieszkaniowej w Rudziskach gm.Biskupiec.			Skala ----
	imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant br. sanit.:	inż. Elżbieta Janik upr. nr WKP/0266/POOS/14		31.08.2017
Projektant:			Nr arch. 07/17
As.projektanta:			
Sprawdzający br. sanit.:	mgr inż. Tomasz Przewoźny upr. nr WKP/0149/PWOS/04		
Studnia wodomierzowa - Sw			Nr rys. 4