



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

**Zakład w Olsztynie**

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 86

elzbieta.chrostek@gdansk.psgaz.pl

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PROXIMA” Sp. z o.o.**  
ul. Miłńska 3  
64-800 Chodzież

Olsztyn, 25.01.2016 r.

Wasz znak:  
Nasz znak: 0079/BR/ZTI/2015

Dot.: wydania aktualizacji warunków technicznych przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z projektowaną przebudową drogi ul. Liszewskiego w Biskupcu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z uwagi na powstałe kolizje projektowanej przebudowy drogi ulicy Liszewskiego w Biskupcu z istniejącym gazociągami średniego ciśnienia dn180mm z PE, podaje poniżej aktualizację warunków technicznych jego przebudowy:

**1. Opracować projekt budowlano – wykonawczy uwzględniający:**

- przebudowę gazociągu średniego ciśnienia na odcinku A-B z dn180 PE o długości L=ok.58,0m na **PE100RC-typl SDR17 dn180mm**.

Przełączenie gazociągu należy zaprojektować z zachowaniem ciągłości dostawy gazu (stopysystem + bypass).

Przedmiotowe prace wykonywać wyłącznie w okresie wiosenno-letnim.

2. Wyłączone z eksploatacji odcinki sieci gazowej średniego ciśnienia należy przedmuchać gazem obojętnym (azotem, dwutlenkiem węgla).

3. Włączenie do czynnej sieci gazowej oraz przeazotowanie gazociągu

przeznaczonego do zdemontowania na koszt i zlecenie Inwestora wykonania Rejon

Dystrybucji Gazu w Kętrzynie jako prace gazoniebezpieczne.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłńska  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666  
NIP 764-010-42-84

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł  
www.psgaz.pl

Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdzam  
Gen/004 Szymczak  
Chodzież, dnia 05.05.2016

4. Przejdźcie pod jezdnią należy zaprojektować w rurze osłonowej tak, aby odległość pozioma końca rury osłonowej gazociągu od zewnętrznej krawędzi jezdni mierzona prostopadle do osi drogi, wynosiła nie mniej niż 0,5m.
5. Należy zachować odległość pionową od zewnętrznej powierzchni rury ochronnej/osłonowej lub gazociągu (jeśli gazociąg nie jest ułożony w rurze):
- min. 1,0m do powierzchni jezdni,
  - min. 0,8m do nawierzchni chodników i pasa zieleni.

6. Należy stosować rury przewodowe spełniające wymagania:

- PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury.

7. Ustala się dla przebudowanego gazociągu gazu strefę kontrolowaną o szerokości 1,0m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

8. Dla projektowanej sieci gazowej zlokalizowanej na nieruchomościach nie będących pasem drogowym, należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie. Formę, treść oraz pozostałe warunki umowy zobowiązującej do ustanowienia służebności przesyłu należy uzgodnić z tut. Zakładem a następnie po zaakceptowaniu i podpisaniu załączyć do projektu przebudowy przedmiotowej sieci gazowej.

Ponadto informujemy, że podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego służebność przesyłu możliwe będzie po zrealizowaniu w/w przebudowy sieci gazowej.

9. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej opracować zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013 poz.640) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

- instrukcją „Wymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na terenie działania Oddziału w Gdańsku”,
- instrukcją „Wytyczne do projektowania i budowy gazociągów, przyłączy z PE w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku”.

Przedłożyć do uzgodnienia 2 egz. projektu przebudowy sieci gazowej uwzględniającego metode i sposób przełączenia gazociągów/przyłączy gazu z zachowaniem ciągłości przepływu gazu (zaakceptowane przez kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Kętrzynie) do Zakładu w Olsztynie.

10. Przebudowę sieci gazowej wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej, Inwestor przedmiotowej inwestycji wykona kosztem i staraniem własnym.

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdził

Gem/bm/zymczak

Chodzież, dnia 05.05.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłkowska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84



11. Całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstałych podczas realizacji w/w inwestycji ponosi jej inwestor.
12. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

13. O rozpoczęciu prac ziemnych przy budowy sieci gazowej należy powiadomić pisemnie Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztynie z min. 7-dniowym wypowiedzeniem. Zawiadomienie powinno określać termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej pracę oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót i telefon kontaktowy.

14. Przy budowywaną sieć gazową należy zgłosić do odbioru do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie. Inwestor przy budowy sieci gazowej zobowiązany jest dostarczyć:

- a) Zgody w formie służebności przesyłu właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie projektowana sieć gazowa pozyskane kosztem i staraniem własnym inwestora,

- b) Dokumentację odbiorową zgodnie z **Załącznikiem 5** Instrukcji postępowania przy odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej. *Niezbędne instrukcje i formularze dostępne są na stronie <http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcow1> w formie papierowej i elektronicznej.*

- c) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nośnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonalnym przy budowywaną sieć gazowej zarejestrowanej w ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej właściwym dla lokalizacji wyłączonej z użytkowania sieci gazowej.

15. Komisja Odbiorowa w **Zakładzie w Olsztynie** zobowiązana jest do dokonania czynności odbiorowych przy budowywaną sieć przez podmioty obce zgodnie z postanowieniami Instrukcji postępowania przy odbiorze gazociągów (w tym przyłączy gazowych) oraz zasadami przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej. *Niezbędne instrukcje i formularze dostępne są na stronie <http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcow1>.*

16. W celu wykonania powyższych czynności odbiorowych Inwestor przed przystąpieniem do budowy gazociągu zleci pisemnie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie odbiory techniczne sieci gazowej. Za czynności odbiorowe Inwestor zostanie obciążony na

Zgoda kasa z oryginałem

stwierdza  
Grażyna Szymczak

Chodzić, data 05.05.2016

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

podstawie obowiązującego w Zakładzie (na dzień dokonania odbioru) Cennika Usług Pozataryfowych Oddziału w Gdańsku.

17. Po pozytywnym odbiorze - włączenie do czynnej sieci gazowej, na zlecenie Inwestora wykona Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, jako prace gazoniebezpieczne.

Ponadto informujemy, że tracą ważność warunki techniczne przebudowy sieci gazowej podane w piśmie znak: EOT-WTP/74/2009 z dnia 18.02.2009 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU  
ds. Technicznych

Jan Woźniński

Załączniki:

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu
- faktura VAT
- Do wiadomości:
- 1. Rejon Dystrybucji Gazu w Kętrzynie.

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Miłyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-697, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

Zgodność ksera z oryginałem

stwierdzam

Jan Woźniński

Chodzież, dnia 05.05.2016





**POLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA



319000025225  
e-Kancelaria 2015

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZTI)**  
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn  
e-mail: [uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl](mailto:uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl)

NR 0079/BR/ZTI/2016

DATA: 2016-01-26

**Zadanie:** Przebudowa ulicy Łazurowej i Łiszewskiego wraz z infrastrukturą w Biskupcu.

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu

**Miejscowość:** Biskupiec (gm. Biskupiec)

**Adres:** ul. Łazurowa, ul. Łiszewskiego dz. nr 359, 274/3, 275/4, 275/3, 275/6

**Projektant:** Tomasz Przewoźny, upr. nr: WKP/0149/PWOS/04

**Inwestor:** Urząd Miejski w Biskupcu Al. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec

## Opracowania j.w. NIE UZGADNIA SIĘ.

Niezgodności/zastrzeżenia zawarto na drugiej stronie.

Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdzam  
Gerni Szymczak  
Chodzież, dnia 05.05.2016

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Gdańsku, ul. Waiłowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł  
[www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl)

# 0079/BR/ZTI/2016

0079/BR/ZTI/2016

Otrzymują:  
1. Projektant  
2. a/a

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom. 0/502 666 185  
NIP 764-010-42-84

Chodzież, dnia 05.05.2016.

Zgodność ksera z oryginałem  
stwierdzam  
Gert/brz Szymczak

Osoba do kontaktu: Elżbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@olsztyn.psgaz.pl)

Pieczętka i podpis:

Specjalista ds. Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym  
Elżbieta Chrostek

- Niezgodności/zastrzeżenia:
1. W odpowiedzi na złożony wniosek przekazujemy w załączeniu warunki techniczne dotyczące przebudowy sieci gazowej, pismo znak: 0079/BR/ZTI/2015 z dnia 25.01.2016 r.
  2. Projekt przebudowy sieci gazowej, wykonany zgodnie z załączonymi warunkami, należy uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku.
  3. Koszt wykonania dokumentacji i przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor
  4. Po uzgodnieniu projektu przebudowy sieci gazowej zostanie uzgodniony branżowo projekt zagospodarowania terenu, z którego wynika konieczność przebudowy sieci gazowej.