

Biskupiec, dnia 15 maja 2014r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

**TREŚĆ ZAPYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z
WYJAŚNIENIEM**

Przedmiot zamówienia:

***Remont i wydzielenie pomieszczenia usługowego w budynku przy ul. Wawelskiej 2
w Biskupcu, dz. nr 115, obręb 4 - Miasto Biskupiec - Galeria Ziemi Biskupieckiej.***

Pyt.

Jaki rodzaj (nazwa, typ, ścieralność) wykładziny podłogowej przewiduje Zamawiający przy realizacji w/w zamówienia.

Odp.

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT, grubość min. 4mm, klasa ścieralności T.

W związku z powyższym zmianie uległ termin składania ofert do dnia 20.05.2014r.

/-/ Kamil Kozłowski – Zastępca Burmistrza

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności