

Biskupiec, dnia 26 stycznia 2016 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa czterech budynków socjalnych w miejscowości Borki Wielkie, gmina Biskupiec na działce gminnej nr geod. 189.**”

1. Proszę o zamieszczenie dokumentacji branży instalacji sanitarnych dotyczącej budynku A.

Zamawiający załącza rysunek.

2. Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wodociągowa w budynkach mieszkalnych. Z rysunku wynika iż rozprowadzenie jest w systemie rur z tworzywa sztucznego z opisu technicznego natomiast wynika iż mają być to rurociągi stalowe ocynkowane. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii i sprecyzowanie jakich materiałów należy użyć.

Należy wykonać rurociągi stalowe ocynkowane

3. Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja c.o. w budynkach. Z rysunków wynika iż rozprowadzenie jest w systemie z rur z tworzywa sztucznego natomiast z opisu technicznego iż rurociągi miedziane. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii i sprecyzowanie jakich materiałów należy użyć.

Należy wykonać rurociągi miedziane.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca
Podpis
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności