

Biskupiec, dnia 14 marca 2013r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa cmentarza komunalnego w Biskupcu.**”

Pytanie:

Proszę o dołączenie Specyfikacji Technicznej dotyczącej budowy ogrodzenia, zwłaszcza ogrodzenia frontowego, ponieważ parametry opisane w opisie technicznym różnią się od wymiarów podanych na rysunku.

Proszę o jednoznaczne określenie:

- rodzaju technologii wykonania słupków kamiennych (słupki z rdzeniem żelbetowym i okleiną z łupków czy wykonanie słupków z kamienia łupanego);
- rodzaju kamienia do wykonania słupków i cokołu;
- określenie materiału do wykonania przęsła i tech. wykonania (kute, spawane) zakończenie elem. pionowych;
- sposobu zbrojenia fundamentu;
- technologii wykonania przykrycia słupków (czapki)

Odpowiedź:

Słupki kamienne winny być murowane z kamienia łupanego z rdzeniem. Kamień polny łupany. Przęsła winny być wykonane ze stali profilowanej zakończone ozdobnymi końcówkami. Fundament betonowy. Czapka kamienna lub betonowa w kolorze kamienia.

/-/ Kamil Kozłowski – Zastępca Burmistrza

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności