

Biskupiec, dnia 19 marca 2013r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa cmentarza komunalnego w Biskupcu.**”

Pytanie:

1. Prosimy o ponowne zweryfikowanie zamieszczonych przedmiarów, gdyż zgodnie z zamieszczonymi projektami i zamieszczonymi opisami są bardzo istotne różnice w pozycjach, a niektórych pozycji zupełnie nie uwzględniono (np. obrzeże) a inne ilości są niedoszacowane (np. kostka betonowa, powierzchnia kruszywa 0-31,5, wielkość obszaru do plantowania)?
2. Prosimy o ujednolicenie materiału zastosowanego do wykonania konstrukcji drogi i zamiast kruszywo 31,5-63 zastosować kruszywo 0-31,5 mm. Jest to materiał zdecydowanie korzystniejszy i lepiej odpowiadający przyjętym rozwiązaniom. Uważamy tak gdyż nie zastosowano dodatkowo geowłókniny separacyjnej która by zapobiegła wnikaniu drobnych frakcji piaskowych i pylastych we frakcje 31,5-63.
3. Prosimy o doprecyzowanie jaką powierzchnię zajmują drzewa, krzewy i trawniki do wykonania nasadzeń.
4. W opisie technicznym pkt 4.1e zieleń, wyszczególnione zostały rośliny do nasadzeń. Prosimy o sprecyzowanie jakie wielkości materiału roślinnego powinny być zastosowane do nasadzeń. Wielkość drzew, obwód pnia, wielkość krzewów, wielkość pojemnika.
5. W dokumentacji załączonej przez Zamawiającego jest brak załącznika nr 1 do robót elektrycznych z wykazem zastosowanych materiałów. Prosimy o dołączenie brakującego załącznika.
6. W kosztorysie w pozycjach 1.d.1, 4.d.1., 9.d.2 oraz 13.d.2 jest wykopanie i zasypianie kabli w ilości zupełnie niewystarczającej. Prosimy o ponowne zweryfikowanie obliczeń z których wyszły Państwu takie ilości, gdyż z naszych obliczeń i zgodnie ze sztuką budowlaną wychodzą kilkukrotnie większe ilości robót do wykonania.
7. W kosztorysie ujęto oświetlenie zewnętrzne w ilości 11 latarni, a w opisie i schematach przedstawiono 19 latarni. Którą ilość należy przyjąć do obliczeń?
8. W pozycji przedmiarowej 11.d.2 przedstawiono do ułożenia 204 mb kabla z rurą osłonową. Prosimy o ponowne zweryfikowanie tych ilości, gdyż według naszych obliczeń wychodzi ok. 400 mb okablowania.
9. Czy wykonawca przy obliczaniu ceny ma się opierać w swoich obliczeniach na załączonych rysunkach czy też na załączonych przedmiarach?
10. W opisie szafki przyłączeniowej oraz okablowania oświetlenia zewnętrznego podano kabel YKY5x6 a na schematach YKY5x16. Dodatkowo w opisach obwodów na rysunku E-2

podano obwód oświetleniowy YKY5x16 a na drugim obwodzie podano YKY4x6. Prosimy o sprecyzowanie i wyjaśnienie zaistniałych różnic pomiędzy rysunkiem E-2 a opisem okablowania zewnętrznego.

Odpowiedź:

Ad 1, Ad 6, Ad 7, Ad 8, Ad 9

W związku z ograniczoną kwotą w budżecie Gminy zmniejszono ilość robót w stosunku do projektu, zatem wskazane w pytaniach ilości należy policzyć zgodnie z przedmiarem robót.

Ad.2

Należy zastosować kruszywo łamane.

Ad. 3 i Ad. 4

Wskazanych pozycji nie należy uwzględniać w ofercie. Zostaną one wykonane przez Zamawiającego.

Ad. 5

Odnosnie wykazu materiałów należy zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż w opisie technicznym.

Ad. 10

Zgodnie z opisem należy zastosować kabel YKY 5x6.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia:

A. zapis Rozdziału V siwz oraz sekcji II.1.3 ogłoszenia o zamówieniu:

Powinno być:

Zakres robót do wykonania w 2013r. – etap I:

- roboty ziemne,
- roboty elektryczne – oświetleniowe,
- roboty ogrodzeniowe,
- roboty drogowe,
- instalacje wod-kan
- obsługa geodezyjna (wytyczenie obiektów, pomiar powykonawczy.

zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Uwaga: do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć ilości zawarte w przedmiarze robót.

B. Rozdziału XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Powinno być:

Wykonawca określi cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszelkich pozostałych wymagań niniejszej SIWZ. Uwaga: do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć ilości zawarte w przedmiarze robót.

Zmiany dotyczą również wszelkich innych zapisów ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, w tym wzoru umowy, które zawierają powyższe informacje.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust 2 ustawy przedłuża termin składania ofert **do dnia 28 marca 2013r. do godz. 12.00.**

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Otwarcie ofert odbędzie się **28 marca 2013r. o godz. 12.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Kamil Kozłowski
Zastępca Burmistrza

Podpis
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności