

Biskupiec, dnia 22 sierpnia 2014 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „*Adaptacja pomieszczeń przedszkola na żłobek.*”

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji części elektrycznej – schematy rozdzielni głównej RG i rozdzielni kuchni RK, brakujące schematy są niezbędne dla prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź:

RG

1. WYŁ. NADPR TYPU S 301 B-16-25 szt.42
2. Rozł. bezp. typu R 303 50A szt. 2
3. Rozł.3p 250A z wyzwalaczem szt. 1
4. Drobne elementy wyposażenia
5. Obudowa typu WXL 4x24 szt. 1
6. Ochronnik p.przep. 4pol B+C szt. 1

RK

1. Rozł. bezp. R303 35A szt. 5
2. Rozłącznik 3pol 80A szt. 1
3. Obudowa n/t IP-55 54pol szt. 1
4. Drobne elementy wyposażenia

Rozdzielnica pomiarowa

1. Skrzynka pomiarowo-rozdzielcza z RBK-00 i WTN00 63A szt. 3

/-/ Kamil Kozłowski – Zastępca Burmistrza

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności