

Biskupiec, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Botowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. Harcerskiej w Biskupcu.*”

Pytanie:

W zapisie SIWZ rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia jest: przy ul. Harcerskiej w Biskupcu montaż studni systemowych PE1000 w ilości 20 szt. Natomiast w kosztorysie na w/w zadaniu w poz. Nr 39 wykazano 19 studni systemowych PE1000. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości studni systemowych PE 1000mm.

Odpowiedź:

W opisie zsumowano ilość studni występujących w dokumentacji projektowej tj. 19 szt. studni systemowych plus 1 szt. studnia rozprężna.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności