

Biskupiec, dnia 01 czerwca 2015 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: „**Wykonanie 15 szt. studni głębinowych w procedurze zaprojektuj i wybuduj.**”

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obudowy z kręgów betonowych do każdej studni głębinowej? W programie funkcjonalno – użytkowym obudowa studni nie jest ujęta w zakresie robót.

Zamawiający nie przewiduje wykonanie obudowy z kręgów betonowych do każdej studni głębinowej.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego z każdej studni do poszczególnych budynków? Program funkcjonalno – użytkowy zakłada zakończenie studni tylko zaworem czerpalnym.

Zamawiający przewiduje wykonanie tylko przyłącza elektrycznego z każdej studni do poszczególnych budynków.

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych? (zgodnie z art.124 pkt.5 Prawa wodnego „Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód **z ujęć o głębokości do 30m**). W przypadku studni głębszych niż 30m powinno wykonać się operaty wodonoprawne.

Zgodnie z SIWZ należy wykonać wiercenia studni o średniej głębokości do 40m. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane aktualnym prawem dokumenty i uwzględnić je w kosztach oferty.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności