

Biskupiec, dnia 18 stycznia 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: **„Budowa budynku mieszkalnego z 16 mieszkaniami socjalnymi w miejscowości Czerwonka, gmina Biskupiec na działce gminnej nr geod. 24.”**

1. Czy należy wykonać szpachlowanie tynków ścian wewnętrznych w mieszkaniach?
Nie. Zastosować tynk kl. III.
2. Czy w pomieszczeniach kuchni i łazienki należy ułożyć płytki glazurowe na ścianach? Jeśli tak, to jakie i do jakiej wysokości?
Płytki glazurowe należy ułożyć do wysokości sufitu.
3. Jakie jest rozwiązanie wejścia na dach?
Wejście jest z zewnątrz – stopnie włączkowe.
4. Czy należy pomalować tynki wewnętrzne w budynku gospodarczym?
Nie.
5. Prosimy o podanie technologii wykonania schodów wejściowych do lokali mieszkalnych.
Technologia z zastosowaniem kostki betonowej typu Polbruk.
6. Czy należy wykonać opaskę wokół budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego? Jeśli tak, to w jakiej technologii?
Należy wykonać opaskę wokół budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Technologia z zastosowaniem kostki betonowej typu Polbruk.
7. Jakie parapety zastosować wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego?
Wewnątrz należy zastosować parapety typowe. Na zewnątrz z blachy powlekanej.
8. Z czego ma być wykonana nawierzchnia placu zabaw?
Nawierzchnia placu zabaw – piaskowa, okolona obrzeżem betonowym.
9. Jakie urządzenia placu zabaw należy wycenić?
Piaskownica szt. 1, Huśtawka szt. 1.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności