

„Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”
BMA-ZP. 271.05.2017

Biskupiec, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
„Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec.”

Pytanie:

Czy należy wycenić tylko prace wyszczególnione w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia, czy również prace ujęte w dokumentacji technicznej, a które nie są wypunktowane w opisie przedmiotu zamówienia

np. dla części I dla Zespołu Szkół w Czerwonce w dokumentacji technicznej jest mowa o Ociepleniu dachu stromego, a nie jest ta praca wypunktowana w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Siwz Wykonawca określi cenę całkowitą ryczałtową oferty brutto na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszelkich pozostałych wymagań niniejszej SIWZ.

Pytanie:

W dokumentacji " Zespół Szkół w Kobułtach" przedstawiono że należy wymienić tylko same źródła światła w oprawach natomiast, w SIWZ że oprawy.

- Proszę o informacje, o dokładne wytyczne wymiany instalacji elektrycznych w budynku.
- Proszę o udostępnienie dokumentacji, odnośnie tych instalacji.

Odpowiedź:

Należy wymienić wyłącznie oprawy na jarzeniówki typu LED.

Pytanie:

W pliku „PB_elektr_Czerwinka_Zespolony2.pdf” ilości opraw podane w obliczeniach z programu Dialux oraz ilości zliczone z rzutów nie pokrywają się. Na rzutach np. w ogóle nie występują oprawy typu K oraz Z1. Proszę o informację, które ilości są prawidłowe.

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie jest w przygotowaniu i zostanie udzielona Wykonawcom niezwłocznie po jej opracowaniu.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **03 lipca 2017 r. do godz. 12.00.**

W związku z powyższym zmienia się również termin wnoszenia wadium, więc przypominamy o konieczności uwzględnienia zmiany terminu składania ofert przy wnoszeniu wadium.

Integralnym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień jest Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana dotyczy także wszystkich innych zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odnoszących się do zmienianych informacji.

Otwarcie ofert odbędzie się **03 lipca 2017 r. godz. 12.15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

/-/ Kamil Kozłowski- Burmistrz Biskupca

Podpis

kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności