

„Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec”
BMA-ZP. 271.05.2017

Biskupiec, 10 maja 2017 r.

Gmina Biskupiec
Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienia

treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.:
„Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec.”

Pytanie:

W pliku „PB_elektr_Czerwinka_Zespolony2.pdf” ilości opraw podane w obliczeniach z programu Dialux oraz ilości zliczone z rzutów nie pokrywają się. Na rzutach np. w ogóle nie występują oprawy typu K oraz Z1. Proszę o informację, które ilości są prawidłowe.

Odpowiedź:

Oprawa Z1 powinna być przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do piwnicy – pomieszczenia woźnego, łącznie 2 oprawy. Oprawa K rzeczywiście nie występuje w tym projekcie. Początkowo projektant przewidywał jej zastosowanie, ale nie została użyta. Ilości opraw należy przyjmować zgodnie z projektem – planem instalacji, a nie z zestawienia przy obliczeniach, ponieważ po końcowej analizie wielkości te (ilości opraw) ulegały jeszcze drobnym korektom. Prawidłowe ilości podano w załącznikach.

/-/ Kamil Kozłowski – Burmistrz Biskupca

Podpis
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu
kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla
siebie czynności