

Biskupiec, 21.05.2013 r.

Zarząd Szkół i Przedszkoli
Al. Niepodległości 4 A
11-300 Biskupiec

WSZYSCY WYKONAWCY

W związku z przesłanym zapytaniem odnośnie przetargu na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Biskupcu poniżej przedstawiamy teść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.: Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Biskupcu, data ogłoszenia: 14.05.2013 r. nr ogłoszenia: 187590-2013

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie parametrów technicznych wykładziny PCV przewidzianej do ułożenia.

Podana w SST wykładzina Tarkett Omnisport Elite gr. 7,7 mm w chwili obecnej nie jest produkowana. W zaistniałej sytuacji brak jest możliwości złożenia oferty ściśle wg specyfikacji.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza ułożenie wykładziny Tarkett Omnisport Elite gr. minimum 6,5 mm lub równoważna.

DYREKTOR

Krzysztof Dembowski