
Gmina Biskupiec
11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2
(nazwa i adres Zamawiającego)

WSZYSCY WYKONAWCY

Biskupiec, dnia 09 marca 2009r.
(miejscowość i data)

TREŚĆ ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

dot.: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na roboty budowlane

p.n.: „Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Raszągu na mieszkania”.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI poniżej 5.150.000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego

Niniejszym zgodnie z art.38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) informuję, iż w prowadzonym przez **Gminę Biskupiec** z siedzibą w *Biskupcu, 11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 2* postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie *przetargu nieograniczonego*, na roboty budowlane p.n.: „**Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Raszągu na mieszkania**”, w **dniu 05 marca 2009r.** złożono zapytania. Zamawiający zgodnie z art.38 ust. 1 cytowanej ustawy odpowiada:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości: w dokumentacji projektowej widnieją wkłady kominowe w kominach spalinowych z blachy żaro- i kwasoodpornej, natomiast przedmiary robót nie wykazują ww. pozycji. Czy wykonawca ma liczyć przedmiotowe wkłady kominowe czy też nie?

Odpowiedz:

Tak, należy policzyć wkłady kominowe z blachy nierdzewnej w ilości:

4 kominy wkład dł. po 10,50 m tj. 42,00 m

1 komin wkład dł. 5,50 m

Razem 47,50 m

BURMISTRZ

/-/ mgr Elżbieta Samorajczyk