



ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28
12-100 Szczytno
NIP 583-000-11-90

(2)

WP nr. 10/P66/00909 z dnia 04.03.2010

Uzgodnienie nr

152/RTD/2010

z dnia

22.03.2010

Obiekt

Świetlice wiejska - uzgodniono w zakresie układu pomiarowo-
rozliczeniowego na zewnątrz budynku.

miejsowość

Razek

gm.

Biskupiec dk. 82/11

Uzgodniono z uwagami podanymi niżej

bez uwag.

Dodatkowo uzgodnić w KE ENERGA S.A. Olsztyn

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w KE ENERGA S.A. Olsztyn

w RE Szczytno

Uwagi:

- 1 W miejsce projektowanych szyn PE i N zastosować jedną szynę PEN.
- 2 W rozdzielniku - bezpiecznikowym zastosować wkładki WT-00 63A.

Z upoważnieniem
J. Nurek