



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26
 Tel./fax 089 715 30 10
 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000195950
 NIP 739-010-23-37
 Kapitał zakładowy i wpłacony 580.000,00 zł

URZĄD MIEJSKI W BISKUPCU WPŁYNEŁO	
Dnia	18 STY. 2010
Ilość zał.	Nr spr.
L. dz.	Podpis

28
18. STY. 2010
W

Biskupiec 2010-01-14

Urząd Miejski
 ul. Niepodległości 2
 11-300 Biskupiec

P. Chudziński
 18.01.10
 A

Dotyczy wydania warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan istniejącego budynku świetlicy położonego na działce 82/1 w Rzecku gmina Biskupiec Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu podaje treść warunków technicznych:

1. Zaprojektować przyłącze wodociągowe o minimalnej średnicy 40mm. Wodomierz umieścić w budynku w miejscu łatwo dostępnym lub studni wodomierzowej wykonanej z PCV odpornej na napływ wód gruntowych.
2. Projektowane przyłącze wodociągowe włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110mm.
3. Za wodomierzem zaprojektować zawór przepływów zwrotnych zgodnie z PN - 92/B01706/Az1:1999 .Wodomierz montować na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej.
4. W miejscu włączenia do sieci za nawiertką zaprojektować dodatkowo zasuwę z gumowym klinem zamykającym dopływ wody do projektowanego budynku .Sieć-przyłącze wodociągowe w ulicy-terenie utwardzonym ułożyć w rurze osłonowej .
5. Zaprojektować przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy minimalnej 150mm. Projektowane przyłącze należy włączyć do zaprojektowanej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej PCV 200mm o rzędnych S34 15155,50/152,09 .
6. Inwestorem zaprojektowanej sieci wod-kan jest Gmina Biskupiec.
7. Gotowy projekt przyłączy wod-kan należy uzgodnić w biurze naszej spółki, jeden egzemplarz projektu pozostaje w naszym przedsiębiorstwie
8. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci-przyłączy wod-kan powiadomić do PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu o terminie rozpoczęcia robót .
9. Całość prac projektowych zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

W

W

za zgodność z oryginałem
 inż. Stefan Lewandowski
 upr. bud. Nr 110/94/OL, Nr 123/94/OL
 Nr 124/79/OL § 5, 1, 97, § 13.1.4 ab