

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego- część sanitarna – przyłącza wod.- kan.
z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz instalacją
wewnętrzną wod.- kan. i cw. dla istniejącego budynku świetlicy
w obr. RZECK działka nr 82/1 gm. Biskupiec**

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestor : Biskupiecki Dom Kultury
ul. Jana Matejki 5
11-300 Biskupiec
- Plan sytuacyjno- wysokościowy 1:500 z aktualizacją.
- Warunki techniczne podłączenia do sieci w-k z dn. 2010-01-14 wydane przez PWiK Sp z o.o. w Biskupcu / Zał. nr 1 /.
- Obowiązujące normy i przepisy.
- Ustalenia z Inwestorem.

2.0. OPIS BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

- Miejsce włączenia- istniejąca sieć wodociągowa Ø110-pcv zlokalizowana na terenie działki nr 81.
- Rodzaj włączenia – – nawiertka typ NW 100/1½” z zasuwą Ø32 mm z uszczelnieniem miękkim, teleskopem sztywnym i skrzynką uliczną żeliwną.
- Przyłącza wykonać z rur Ø 40 x 3,7 mm –PE80, sdr 11 „WAVIN”.
- Do podłączenia rur PE z rurociągiem stalowy ocynkowany stosować kształtki zaciskowe do wody „POLYRAC” produkcji „WAVIN”.
- Całość przyłącza ułożyć na podsypce 5 cm wraz z obsypką 15cm.
- Trasę ułożonego przyłącza oznakować taśmą ostrzegawczą- lokalizacyjną z wkładką z folii aluminiowej koloru niebieskiego z napisem „WODOCIĄG” ułożoną po osi rurociągu 30- 40 cm nad poziomem wierzchu przewodu.
- Do pomiaru zużycia ilości wody zaprojektowano wodomierz typ JS – 2,5 /dn20/ odm. H.V. produkcji „METRON” – Toruń zamontowany z armaturą zaporowo – odcinającą na konsoli oraz zawór antyskażeniowy typ EA-20 zlokalizowany w pomieszczeniu zaplecza socjalnego.