


TR-ADM w obudowie OS 26x40/F



Zasilanie z proj. Zk-1b/R/P5 - YKY 5x6 mm dł. 3 mb.

OBIEKT		NAZWA RYS.	Nr rys.
Budynek z mieszkaniami socjalnymi		SCHEMAT TABLICZY TR-ADM	E-7
INWESTOR: Gmina Biskupiec 11- 300 Biskupiec ul. Niepodległości 4			Skala - :-
Opracował	Nazwisko i Imię	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	Inż. Elektr. Sylwester Rączkiewicz Upr. bud.104/89/OL	07.2010 r.	
OPRACOWAŁ:	inż. Jarosław K...	upr. Bud. Nr WAM/0137/...	

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności in. elektrycznej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (3)