

- 10.1.5.1. Moc transformatora w stacji MOJTYNY OSIEDLE 100 kVA,
10.1.5.2. Parametry obwodu 1551-01 do miejsca przyłączenia: 4Al50 mm²- 100m

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

- 11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Szczytno.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Nowicki Robert

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych

Krzysztof Wodkiewicz

Kierownik Działu
Przyłączenia Odbiorców

Zdzisław Adamczewski

Za zgodność
z oryginałem

SZCZECIŃSKIE
Przedsiębiorstwo Budowlane
Marcin Jankowski
71-348 Szczecin, ul. A. Zawadzkiego 88/4
NIP 13-11-93-728, Regon 812012245

Projekt zagospodarowania terenu
Skrzyżowanie z istniejącym gazociągkiem wysokiego ciśnienia
skala 1:500

Stacja podziemna
w Olsztynie
Plac Wolna 5
10-516 Olsztyn
-19-

Ø90 PE rurociąg tłoczny

zał. 21

zał. 23

zał. 22

Uchwała nr 45/2010
Zwiększ. poziom wysokiego
ciśnienia na stacji
31.05.2010.

Pracownik
mgr Sławomir Wesołowski
Główny
Odpowiedzialny

zał. 24

zał. 25

zał. 26

Za zgodność
z oryginałem

SZCZECIŃSKIE
Przedsiębiorstwo Budowlane
Marek Witkowski
71-246 Szczecin, ul. A. Zawadzkiego 88/4
NIP 353-11-931728, Regon 812012285

