

10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:

10.1.5.1. Moc transformatora w stacji MOJTNYN OSIEDLE 100 kVA,

10.1.5.2. Parametry obwodu 1551-01 do miejsca przyłączenia: 4 x 50mm² Al dl. około 650m.

11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.

11.1.2. Dokumentację techniczną przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Szczycinie.

12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:

Żurow Krzysztof

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Gmina Biskupiec
ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczycinie
ul. Polna 28, 12-100 Szczycino

Z-ca Dyrektora Rejonu
ds. Technicznych

Krzysztof Wódkiewicz

Kierownik Działu
Przyłączania Odbiorców

Zdzisław Adamczewski

Za zgodność
z oryginałem

POWIAZKOWSKIE
Przedsiębiorstwo Budowlane
M. Olsztyn
71-245 Szczecin, ul. A. Zawadzkiego 60/4



Gdańsk, 06 maja 2010 r

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Marek Jankowski

ul. A. Zawadzkiego 88/4

71-246 Szczecin

STTNREEU/226/WT/10

Temat: warunki techniczne na podłączenie do sieci telekomunikacyjnej TP S.A budynku oczyszczalni ścieków w Mojtynach gm. Biskupiec dz. nr 92/6.

Szanowni Państwo,

TP Region Północny Technicznej Obsługi Klienta przesyła warunki techniczne na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oczyszczalni ścieków w Mojtynach gm. Biskupiec dz. nr 92/6.

W tym celu należy zaprojektować:

1. Od słupa kablowego CHMI-1A/R1(5-7) zlokalizowanego w Mojtynach na wysokości dz. 105/2 zaprojektować i wybudować doziemnie kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 długości około 260mb.
2. Kabel zakończyć w budynku TELBOX-1.

Niniejsze warunki wydaje się dla celów projektowych i nie stanowią one zobowiązania TP S.A. do wykonania przyłączenia do sieci teletechnicznej. Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej może być zrealizowane wyłącznie na podstawie wcześniej zawartej umowy przyłączeniowej z TP S.A.

Telekomunikacja Polska S.A. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie działania Inwestora podjęte w związku z przedmiotową inwestycją

Powyższe warunki techniczne obowiązują 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Brak pisemnej akceptacji powyższych warunków w ciągu 2 miesięcy od chwili ich otrzymania powoduje, iż tracą one ważność.


Informujemy jednocześnie, że TP S.A. jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych (m. in. szerokopasmowy dostęp do Internetu, videostrada tp, linia telefoniczna tp, linia cyfrowa ISDN tp) w powyższej lokalizacji.

Prosimy o informację, o Państwa zamierzeniach w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy przygotowanie dokumentacji projektowej będzie realizowane w całości przez Inwestora, informujemy, że szczegóły techniczne w trybie roboczym należy uzgadniać z Panią Jadwigą Kempką (osoba do uzgodnień technicznych sieci), numer telefonu 91 384 56 09, kom. 510 062 582.

W przypadku realizacji pełnego zakresu rzeczowego przez Inwestora prosimy o pisemną informację w tym zakresie w terminie 2 tygodni przed planowanym rozpoczęciem prac, celem uzgodnienia zasad przyszłego wykorzystania przedmiotowej infrastruktury przez TP, na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych w tej lokalizacji.

Z poważaniem



Marcin Dąbrowski

Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami
Region Północ Technicznej Obsługi Klienta

Zgodność
z oryginałem

POCZĘCIŃSKIE
Gospodarczo Usługowe
Marcin Dąbrowski
10-046 Szczecin, ul. A. Zawadzkiego 88/4